

序号	抽查事项	抽查对象	执法人员	检查结果及意见
1.	施工安全	师郊一号院（宏祥）项目	邵辉、刘凯庆	检查时间：2021.8.12 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：项目经理安全员不在现场 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：无
2.	施工安全	师郊一号院（宝业）项目	刘凯庆、邵辉	检查时间：2021.8.12 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：个别电箱关闭不及时，私拉乱接 对被检查人评价：无 处理意见：停工整改 建议：无
3.	起重设备	鲁商城市广场	牛绍山、徐泰文	检查时间：2021.8.16 检查内容：塔机 检查情况：未取得检测报告，擅自使用 对被检查人评价：无 处理意见：停工整改 建议：无
4	施工安全	鲁商城市广场一号院	季友超、朱杰	检查时间：2021.8.30 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：基坑多处坍塌，积水严重 对被检查人评价：无 处理意见：停工整改 建议：无
5.	施工安全	桂花丽景	刘凯庆、邵辉	检查时间：2021.8.24 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：外墙保温施工违规分包 对被检查人评价：无 处理意见：停工整改 建议：无

6.	起重设备	朱村社区安置房	季友超、朱杰	检查时间：2021.8.10 检查内容：塔机 检查情况：塔机超过年限，吊篮未提供检测报告 对被检查人评价：无 处理意见：停工整改 建议：无
7.	施工安全	奥悦诚园	刘凯庆、邵辉	检查时间：2021.8.16 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：地基与房屋距离较近 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
8	扬尘治理	桂花四季	刘凯庆、邵辉	检查时间：2021.8.12 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：裸土覆盖不到位 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
9	施工安全	江山国际学校	季友超、朱杰	检查时间：2021.8.31 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：未搭设防护棚 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
10	施工安全	奥悦诚园	刘凯庆、邵辉	检查时间：2021.8.30 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：木料加工区缺少灭火器 对被检查人评价：无 处理意见：现场整改 建议：按要求整改

11	施工安全	郯城街道滨河花苑三期	徐泰文	检查时间：2021.8.30 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：电梯硬防护不到位 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
12	施工安全	师郯一号院	刘凯庆、邵辉	检查时间：2021.8.30 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：B05#楼西侧基坑坍塌存在安全隐患 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改