

# 安全生产行政执法文书

---

## 现场检查记录

(郑)应急检记〔2021〕11238号

被检查单位: 郑城超美彩印有限公司

地 址: 龙江社区沙窝崖村

检查场所: 车间

检查时间: 2021年9月20日14时10分至月9月20日14时50分

我们是郑城县郑城街道办事处执法人员,这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查,请予以配合。

检查情况: 2021年9月20日,郑城街道应急办执法人员,根据县应急局全要素检查组专家反馈问题,对该公司下达限期整改指令书,检查当日存在问题如下:  
1.未见安全管理人员任命文件。2.安全领导机构季度会议未跟踪上次会议工作落实情况。3.未见教育培训计划。4.未见三级教育档案材料。5.劳动防护用品未及时发放。6.空压机罐的压力表未见定期检验标识。7.生产区域压缩空气管道无介质和流向标示。8.制袋机南侧配电箱无跨接。9.空压机处配电箱门未关闭。10.空气压力罐未固定。11.制袋机南侧配电箱无跨接。12.配电箱底部未封堵。13.空压表无上线标识。14.印刷机北侧消防通道被原料堵塞。15.油墨稀料无危化品现场告知牌。16.稀料现场存放超过一个班的使用量,未划定专门存放区域。17.灭火器超充装(指针指向黄色区域)。18.未见定期防雷检测报告。19.油墨稀料存放现场无警示标示。20.空压表无上线标示。21.制袋机现场无操作规程。22.停用熟化室未标注“已停用”。23.安全责任制与实际不相符,缺少部分岗位责任制。24.未建立安全生产费用提取和管理制度,安全责任保险管理制度。25.无安全费用使用台账记录,安全费用提取计划。26.无安全管理制度及发布文件。27.未建立安全生产风险分级管控制度发布文件,未定期进行排查。28.未建立隐患排查治理制度。29.未按照新导则制定生产安全事故应急预案。针对1-29项问题执法人员下达了《责令限期整改指令书》(郑)应急责改〔2021〕11238号,要求该企业于2021年10月20日前整改完毕。(以下空白)

检查人员(签名): \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_

被检查单位现场负责人(签名): \_\_\_\_\_

2021年9月20日