

序号	抽查事项	抽查对象	执法人员	检查结果及意见
1	施工安全	盛世华府四期	季有超、朱杰	检查时间：2021.10.20 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：立网破损严重 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
2	扬尘治理	城市广场一号院二期	季有超、朱杰	检查时间：2021.10.14 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：扬尘严重 对被检查人评价：无 处理意见：停工整改 建议：无
3	施工安全	圣泰文庭二期	季有超、朱杰	检查时间：2021.10.12 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：临时用电存在私拉乱接 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
4	施工安全	杨集镇初级中学教学楼	王丽、邵辉	检查时间：2021.10.23 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：二级电箱防护不到位 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
5	施工安全	锦绣华府	邵辉、刘凯庆	检查时间：2021.10.20 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：9层以上电梯井口未防护 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改

6	施工安全	师郊一号院	邵辉、刘凯庆	检查时间：2021. 10. 18 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：现场施工人员未带安全帽 对被检查人评价： 无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
7	施工安全	桂花丽景	邵辉、刘凯庆	检查时间：2021. 10. 13 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：高处作业人员未系安全绳 对被检查人评价： 无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
8	扬尘治理	西城幸福里	季有超、朱杰	检查时间：2021. 10. 21 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：部分裸土未覆盖，道路清扫不及时 对被检查人评价： 无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
9	施工安全	桂花四季	王丽、邵辉、刘凯庆	检查时间：2021. 10. 22 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：窗台支撑杆变形 对被检查人评价： 无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
10	施工安全	城市广场一号院	季有超、朱杰	检查时间：2021. 10. 22 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：临时用电私拉乱接 对被检查人评价： 无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改

11	施工安全	文澜府	季有超、朱杰	检查时间：2021. 10. 22 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：消防器材配备不足 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
12	施工安全	联泰中心城	邵辉、刘凯庆	检查时间：2021. 10. 25 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：现场未设灭火器 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改