

序号	抽查事项	抽查对象	执法人员	检查结果及意见
1	建筑施工安全	桂花丽景	牛绍山、杨向勇	检查时间：2021.4.4 检查内容：施工安全检查 检查情况：施工现场混乱，部分临边防护拆除未恢复，对主管部门下达的隐患整改通知书未整改到位 对被检查人评价：无 处理意见：停工整改 建议：无
2	建筑施工安全	文景苑	季有超、朱杰	检查时间：2021.4.8 检查内容：安全交底 检查情况：无 对被检查人评价：无 处理意见：无 建议：严格遵守各项法律法规标准要求，认真落实安全防范措施
3	起重机械	沙墩嘉园	徐泰文	检查时间：2021.4.10 检查内容：物料提升机安装现场确认 检查情况：特种作业人员持证上岗 对被检查人评价：无 处理意见：无 建议：严格遵守操作规程，杜绝违章作业
4	建筑施工安全	未来城	季有超、朱杰	检查时间：2021.4.15 检查内容：施工安全检查 检查情况：22号楼临边防护不到位，防护不规范，26#、32#楼临边防护未使用定型化 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：无

5	建筑施工安全	康桥悦府	季有超、朱杰	检查时间：2021.4.28 检查内容：施工安全检查 检查情况：深基坑开挖无专项施工方案 对被检查人评价：无 处理意见：停工整改 建议：无
---	--------	------	--------	--